

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S 1 VÝMENNÍKOM								
Tabuľka s parametrami		PS010200GPPS	PS010300GPPS	PS010400GPPS	PS010500GPPS	PS010800GPPS	PS011000GPPS	PS011500GPPS
Priemer nádrže "d" / s izoláciou "D"	mm	502/674	603/775	603/775	651/823	790/962	790/962	997/1169
výška nádrže "H"	mm	1380	1416	1666	1933	1738	1988	2029
Celkový objem	l	236	344	419	566	733	850	1361
Čistý objem nádrže	l	223	329	394	541	688	809	1311
Hmotnosť	kg	58	67	82	94	127	138	212
maximálny dovolený prevádzkový tlak zásobníka	bar	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	3 bar(g)
maximálny dovolený prevádzkový tlak výmenníka	bar	10 bar(g)						
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C	95°C						
Plocha špirály	m ²	1,2	1,2	1,8	1,8	3,2	3,2	4,7
Objem špirály	l	734	734	11,2	11,2	29,5	29,5	42
Teplotná vodivosť izolácie (W/mK)		≤ 0,032 W/mK						
Povrchová úprava		bez vnútorného náteru; vonkajší základový náter + krycí lak						
Energetická trieda		B	B	B	B	B	B	C
Síla izolácie (mm)	mm	85						

Pripojovacie hrdlo h1	"	6/4						
výška hrdla od zeme h1	mm	204	222	227	242	272	277	295
Pripojovacie hrdlo h2	"	6/4						
výška hrdla od zeme h2	mm	507	525	610	705	655	740	758
Pripojovacie hrdlo h3	"	6/4						
výška hrdla od zeme h3	mm	811	829	994	1169	1039	1204	1222
Pripojovacie hrdlo h4	"	6/4						
výška hrdla od zeme h4	mm	1114	1132	1377	1632	1422	1667	1685
Hrdlo na teplotný snímač	"	1/2						
Pripojovacie/odvetrávacie hrdlo h5	"	5/4						
výška hrdla od zeme h5	mm	1378	1414	1664	1931	1736	1986	2027
revers z dolnej špirály h1	"	1	1	1	1	5/4	5/4	5/4
výška hrdla od zeme h1	mm	204	222	227	242	272	277	295
prívod do dolnej špirály h6	"	1	1	1	1	5/4	5/4	5/4
výška hrdla od zeme h6	mm	604	622	827	842	872	877	1045
Pripojovacie hrdlo h7	"	6/4						
výška hrdla od zeme h7	mm	356	374	419	474	464	509	527
Pripojovacie hrdlo h8	"	6/4						
výška hrdla od zeme h8	mm	659	677	802	937	847	972	990
Pripojovacie hrdlo h10	"	6/4						
výška hrdla od zeme h10	mm	962	980	1185	1400	1230	1435	1453
Výpustné hrdlo h11	"	3/4						
výška hrdla od zeme h11	mm	128	146	147	156	191	191	209

