

Tabuľka s parametrami		
		THPh290105GPPU
Priemer nádrže s izoláciou "D"	mm	739
výška nádrže "H"	mm	1718
Objem nádrže TUV	l	270
Objem akumulačnej nádrže	l	92
Hmotnosť	kg	81
maximálny dovolený prevádzkový tlak výmenníka	bar	6 bar(g)
maximálny dovolený prevádzkový tlak zásobníka horný/dolný	bar	3 bar(g)
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C	95°C
Plocha špirály TUV	m ²	4
Objem špirály TUV	l	12,8
Výkon výmenníka tepla (70 ° / 10 ° / 45 °) - horný	kW	92
Sila izolácie (mm)	mm	65

Prívod studenej vody h1	"	5/4
výška hrdla od zeme h1	mm	708
Vývod vody pre TUV h3	"	5/4
výška hrdla od zeme h3	mm	1448
Revers zo špirály h4/ odtoková rúrka h7	"	1
výška hrdla od zeme h4	mm	708
Prívod do špirály hrdlo h5	"	1
výška hrdla od zeme h5	mm	1448
Objímka na teplomer h6	mm	893
Vývod výhrevného telesa h8	"	6/4"
výška hrdla od zeme h8	mm	753
Objímka na teplomer h9	mm	1453
Odvzdušňovacie hrdlo h10	"	1/2
výška hrdla od zeme h10	mm	381
Prípojka pre elektrický ohrievač h12	"	6/4"
výška hrdla od zeme h12	mm	258
Tryska na meranie teploty h13	"	1/2
výška hrdla od zeme h13	mm	209
Prípojka chladiacej kvapaliny h14	"	1
výška hrdla od zeme h14	mm	133
Prípojka chladiacej kvapaliny h15	"	1
výška hrdla od zeme h15	mm	216
Prípojka chladiacej kvapaliny h16	"	1
výška hrdla od zeme h16	mm	301
Prípojka chladiacej kvapaliny h17	"	1
výška hrdla od zeme h17	mm	384
Objímka na teplomer h19	mm	1452

